

EPC-reductie Itho Daalderop Zonnepanelen 2011-01



Solior FL 150 ZB VV 90-1 ZB VV 90-2 ZB VV 150-2 ZB VV 150-3



Woning Renovatie Projecten
tel. (010) 427 85 30
wvp@itho.nl

| | | tussenwoning | | |
|--------------------------|------------------|---------------|------|--------------|
| | oppervlakte [m2] | jaarrendement | EPC | EPC reductie |
| zonder zonnecollector | | | 0,74 | |
| Solior FL 150 (plat dak) | 1,85 | 0,44 | 0,66 | 0,08 |
| ZB VV 90-1 | 2,25 | 0,48 | 0,62 | 0,12 |
| ZB VV 90-2 | 4,50 | 0,36 | 0,56 | 0,18 |
| ZB VV 150-2 | 4,50 | 0,38 | 0,55 | 0,19 |
| ZB VV 150-3 | 6,75 | 0,24 | 0,56 | 0,18 |

| | | hoekwoning | | |
|--------------------------|------------------|---------------|------|--------------|
| | oppervlakte [m2] | jaarrendement | EPC | EPC reductie |
| zonder zonnecollector | | | 0,76 | |
| Solior FL 150 (plat dak) | 1,85 | 0,44 | 0,70 | 0,06 |
| ZB VV 90-1 | 2,25 | 0,48 | 0,67 | 0,09 |
| ZB VV 90-2 | 4,50 | 0,36 | 0,62 | 0,14 |
| ZB VV 150-2 | 4,50 | 0,38 | 0,61 | 0,15 |
| ZB VV 150-3 | 6,75 | 0,24 | 0,62 | 0,14 |

| | | twee onder een kap | | |
|--------------------------|------------------|--------------------|------|--------------|
| | oppervlakte [m2] | jaarrendement | EPC | EPC reductie |
| zonder zonnecollector | | | 0,78 | |
| Solior FL 150 (plat dak) | 1,85 | 0,48 | 0,72 | 0,06 |
| ZB VV 90-1 | 2,25 | 0,48 | 0,70 | 0,08 |
| ZB VV 90-2 | 4,50 | 0,40 | 0,65 | 0,13 |
| ZB VV 150-2 | 4,50 | 0,40 | 0,65 | 0,13 |
| ZB VV 150-3 | 6,75 | 0,28 | 0,64 | 0,14 |

| | | vrijstaand | | |
|--------------------------|------------------|---------------|------|--------------|
| | oppervlakte [m2] | jaarrendement | EPC | EPC reductie |
| zonder zonnecollector | | | 0,89 | |
| Solior FL 150 (plat dak) | 1,85 | 0,48 | 0,84 | 0,05 |
| ZB VV 90-1 | 2,25 | 0,52 | 0,83 | 0,06 |
| ZB VV 90-2 | 4,50 | 0,40 | 0,80 | 0,09 |
| ZB VV 150-2 | 4,50 | 0,40 | 0,80 | 0,09 |
| ZB VV 150-3 | 6,75 | 0,30 | 0,77 | 0,12 |






EPC-reductie Itho Daalderop Zonnesystemen 2011-01



Solior FL 150 ZB VV 90-1 ZB VV 90-2 ZB VV 150-2 ZB VV 150-3



Woning Renovatie Projecten
tel. (010) 427 85 30
wvp@itho.nl

| | | | | | |
|--------------------------|---|--------------|------|----------|------|
| Solior FL 150 (plat dak) |  | tussenwoning | 0,08 | minimaal | 0,05 |
| | | hoekwoning | 0,06 | maximaal | 0,08 |
| | | 2^1 kap | 0,06 | | |
| | | vrijstaand | 0,05 | | |
| | | | | | |
| ZB VV 90-1 |  | tussenwoning | 0,12 | minimaal | 0,06 |
| | | hoekwoning | 0,09 | maximaal | 0,12 |
| | | 2^1 kap | 0,08 | | |
| | | vrijstaand | 0,06 | | |
| | | | | | |
| ZB VV 90-2 |  | tussenwoning | 0,18 | minimaal | 0,09 |
| | | hoekwoning | 0,14 | maximaal | 0,18 |
| | | 2^1 kap | 0,13 | | |
| | | vrijstaand | 0,09 | | |
| | | | | | |
| ZB VV 150-2 |  | tussenwoning | 0,19 | minimaal | 0,09 |
| | | hoekwoning | 0,15 | maximaal | 0,19 |
| | | 2^1 kap | 0,13 | | |
| | | vrijstaand | 0,09 | | |
| | | | | | |
| ZB VV 150-3 |  | tussenwoning | 0,18 | minimaal | 0,12 |
| | | hoekwoning | 0,14 | maximaal | 0,18 |
| | | 2^1 kap | 0,14 | | |
| | | vrijstaand | 0,12 | | |
| | | | | | |